



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
МЧС РОССИИ**

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю 680003, г.Хабаровск, ул. Союзная, д. 3А, т. 8 (4212) 41-29-40, 41-95-57,
e-mail: und27@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ванинскому и Советско-Гаванскому муниципальным районам
682860, п. Ванино, ул. Украинская, д. 5а, тел./факс 8 (42137) 7-08-86, e-mail: selivanoff76@mail.ru

п. Ванино

(место составления акта)

«09» июня

2020 года

(дата составления акта)

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органов местного самоуправления
№ 26

На основании: Распоряжения Начальника ОНДиПР по Ванинскому и Советско-Гаванскому муниципальным районам Селиванова А.В. № 26 от 21.04.2020 года

проведена плановая проверка в отношении: органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края, в лице администрации сельского поселения, с целью контроля за реализацией мер пожарной безопасности

место нахождения органов местного самоуправления (администрации поселения):

682882, Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, сельское поселение «Поселок Монгохто», улица Октябрьская, д. 5, Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» ОГРН 1022700713420 ИНН/КПП 2709003781/270901001)

Дата и время проведения проверки:

с 13 час. 00 мин. «04» июня 2020 года

до 12 час. 00 мин. «08» июня 2020 года

Общая продолжительность проверки: 1 рабочих дней

Акт составлен: Органом государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы в составе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю (Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ванинскому и Советско-Гаванскому муниципальным районам)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

Глава сельского поселения «Поселок Монгохто» Гаврилов И.А.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:

-старший инспектор ОНД и ПР по Ванинскому и Советско-Гаванскому муниципальным районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, Алексеев Андрей Юрьевич.

При проведении проверки присутствовали:

Глава сельского поселения «Поселок Монгохто» Гаврилов И.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя

органа местного самоуправления, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Краткая характеристика состояния противопожарной защиты населенного пункта: Монгохто

Численность населения, количество жилых домов:

Численность постоянно проживающего населения 3350 человек

Наружное противопожарное водоснабжение:

Требуемый расход воды на нужды пожаротушения (л/с) _____

*Необходимый запас пожарного объема воды (3 часа * требуемый расход) _____*

Возможность забора воды (состояние съездов, подъездов, проездов, наличие необходимого уровня) _____

Места заправки техники для целей пожаротушения _____

- пожарных гидрантов 20, из них исправно 12;
- пожарных водоемов 2, из них исправно 2;
- пожарных пирсов 0, из них исправно 0;
- водонапорных башен 1, из них приспособлено для забора воды пожарной техникой 1

Связь, оповещение населения о пожаре:

- наличие сетей связи общего пользования имеется *стационарная телефонная связь, сотовая связь «Билайн» «МТС» «Мегафон» охват 100%;*
- наличие и доступ к использованию единого номера вызова экстренных оперативных служб «112» и телефонному номеру приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях *имеется;*
- оповещение населения о пожаре осуществляется: *система звуковой сигнализации*

Подразделения пожарной охраны (граждане, участвующие в обеспечении пожарной безопасности):

Дислоцирующиеся в населенном пункте (ед. техники, ед. личного состава)	Привлекаемые (ед. техники, ед. личного состава)	км
51 ПЧ 6 ОПС Хабаровского края, 2 АЦ	19 ПЧ 6 ОПС Хабаровскому края, 2 АЦ	32
-		

Нарушения требований, установленных законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности:

№ п/п	Нарушения требований, установленных законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
1	На территории поселения пожарные гидранты не исправны по следующим адресам: ул. Спортивная, дома 3,5,6,7, ул. 50 лет октября (д/с «Петушок»), ул. Школьная, 1а, ул. Театральная, 15,14, ул., ул. Центральная (гастроном).	Пункт 55 ППР	Администрация Ванинского муниципального района, ООО «Родник»
2	Поселение не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с нормами. Согласно проведенным расчетам минимального количества источников противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Поселок Монгохто», требуется дополнительно установить пожарный гидрат в районе ул. 50 лет октября, д. 2	Статья 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт. 4.1, примечание 1 таб. 1 пункт 5.1, примечание 3 таб. 2 пункт 5.2, пункт 6.3., пункт 9.9 СП 8.13130.2009	Глава сельского поселения «Поселок Монгохто», Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто»
3	Требуется замена указателей, у мест расположения источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоемы, а также по на-	Ч. 1 ст. 68 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 8.6, прим. 3 к п. 9.9 СП 8.13130.2009.	Глава сельского поселения «Поселок Мон-

правлению движения к ним, на указатели объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации по ГОСТ Р 12.4.026.		гохто», Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто»
--	--	--

Прилагаемые к акту документы:

- Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 09.06.2020 № 26/1/1
- Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 09.06.2020 № 26/1/2
- Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 09.06.2020 № 26/1/3

Подписи лиц, проводивших проверку: Алексеев А.Ю.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Отправлено заказным письмом

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа местного самоуправления в отношении которого проводилась проверка)

« » 20 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____