



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
МЧС РОССИИ**

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю 680003, г.Хабаровск, ул. Союзная, д. 3А, т. 8 (4212) 41-29-40, 41-95-57,
e-mail: und27@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ванинскому и Советско-Гаванскому муниципальным районам

682860, п. Ванино, ул. Украинская, д. 5а, тел./факс 8 (42137) 7-08-86, e-mail: selivanoff76@mail.ru

п. Ванино

(место составления акта)

«02» октября 2020 года

(дата составления акта)

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органов местного самоуправления

№ 36

На основании: Распоряжения Начальника ОНДиПР по Ванинскому и Советско-Гаванскому муниципальным районам Селиванова А.В. № 36 от 25.08.2020 года

проведена внеплановая проверка в отношении: органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края, в лице администрации сельского поселения, с целью контроля за реализацией мер пожарной безопасности, с целью контроля за исполнением органом местного самоуправления сельским поселением №Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района ранее выданного органом ГПН предписания об устранении нарушений № 26/1/1 от 09.06.2020 (срок исполнения 01.09.2020).

место нахождения органов местного самоуправления (администрации поселения):

682882, Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, сельское поселение «Поселок Монгохто», улица Октябрьская, д. 5, Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» ОГРН 1022700713420 ИНН/КПП 2709003781/270901001)

Дата и время проведения проверки:

с 12 час. 00 мин. «01» октября 2020 года

до 13 час. 00 мин. «01» октября 2020 года

Общая продолжительность проверки: 1 рабочих дней

Акт составлен: Органом государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы в составе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю (Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ванинскому и Советско-Гаванскому муниципальным районам)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

Глава сельского поселения «Поселок Монгохто» Гаврилов И.А.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:

-старший инспектор ОНД и ПР по Ванинскому и Советско-Гаванскому муниципальным районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, Алексеев Андрей Юрьевич.

При проведении проверки присутствовали:

Глава сельского поселения «Поселок Монгохто» Гаврилов И.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя

органа местного самоуправления, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Краткая характеристика состояния противопожарной защиты населенного пункта: Монгохто

Численность населения, количество жилых домов:

Численность постоянно проживающего населения 3350 человек

Наружное противопожарное водоснабжение:

Требуемый расход воды на нужды пожаротушения (л/с) 5л/с

Необходимый запас пожарного объема воды (3 часа * требуемый расход)

Возможность забора воды (состояние съездов, подъездов, проездов, наличие необходимого уровня)

Места заправки техники для целей пожаротушения

- пожарных гидрантов 20, из них исправно 13;
- пожарных водоемов 2, из них исправно 2;
- пожарных тирсов 0, из них исправно 0;
- водонапорных башен 1, из них приспособлено для забора воды пожарной техникой 1

Связь, оповещение населения о пожаре:

- наличие сетей связи общего пользования имеется стационарная телефонная связь, сотовая связь «Билайн» «МТС» «Мегафон» охват 100%;
- наличие и доступ к использованию единого номера вызова экстренных оперативных служб «112» и телефонному номеру приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях имеется;
- оповещение населения о пожаре осуществляется: система звуковой сигнализации

Подразделения пожарной охраны (граждане, участвующие в обеспечении пожарной безопасности):

Дислоцирующиеся в населенном пункте (ед. техники, ед. личного состава)	Привлекаемые (ед. техники, ед. личного состава)	км
51 ПЧ 6 ОПС Хабаровского края, 2 АЦ	19 ПЧ 6 ОПС Хабаровскому края, 2 АЦ	32
-		

Нарушения требований, установленных законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности:

№ п/п	Нарушения требований, установленных законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
2	Поселение не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с нормами. Согласно проведенным расчетам минимального количества источников противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Поселок Монгохто», требуется дополнительно установить пожарный гидрат в районе ул. 50 лет октября, д. 2 Примечание срок устранения нарушения, согласно предписания № 26/1/1 от 09.06.2020 года, 01.09.2020 года.	Статья 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт. 4.1, примечание 1 таб. 1 пункт 5.1, примечание 3 таб. 2 пункт 5.2, пункт 6.3., пункт 9.9 СП 8.13130.2009	Глава сельского поселения «Поселок Монгохто», Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто»

Прилагаемые к акту документы:

- Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 02.10.2020 № 36/1/1, уведомление о составлении протокола в отношении юридического лица

Подписи лиц, проводивших проверку: Алексеев А.Ю.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Отправлено заказным письмом

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа местного самоуправления в отношении которого проводилась проверка)

« » 20 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____